

Checkliste

# EVU – Arbeiten an Zähleranlagen

Arbeitsstelle/Arbeitsort: ..... Datum: .....

Anlagenverantwortlicher: ..... Arbeitsverantwortlicher: .....

Arbeitsausführende Person: .....

Zusätzliche persönliche Schutzausrüstung gegen elektrischen Schlag gegen Störlichtbogen

Wurde der Arbeitsbereich z. B. mit Ketten und Bändern abgegrenzt und erforderlichenfalls zusätzlich gekennzeichnet? Ja Nein

Die fünf Sicherheitsregeln		
1	<b>Freigeschaltet</b>	<b>wie:</b> NH-Sicherungen ..... Ampere Schraubsicherungen ..... Ampere SLS-Schalter ..... Ampere <b>wo:</b> Zählervorsicherung Hausanschlusskasten Kabelverteilerschrank
2	<b>Gegen Wiedereinschalten gesichert</b>	Schild „Schalten verboten“ zusätzlich angehängt geklebt magnetisch Nicht erforderlich, weil Zählervorsicherung im unmittelbaren Sichtfeld/Arbeitsbereich
3	<b>Spannungsfreiheit allpolig festgestellt</b>	Zweipoliger Spannungsprüfer Hersteller/Typ ..... Rückspannung von benachbarten Zählerfeldern möglich? Ja Nein Dezentrale Einspeisung vorhanden, z. B. USV, PV, Notstrom? Ja Nein Unbekannt
4	<b>Geerdet und kurzgeschlossen</b>	EuK-Vorrichtung im Hausanschlusskasten eingebaut Nicht geerdet und kurzgeschlossen, weil ..... .....
5	<b>Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abgedeckt</b>	Benachbarte, unter Spannung stehende Teile sind bevorzugt freizuschalten und nur abzudecken, wenn eine Freischaltung nicht möglich ist. Mit der Abdeckung soll erreicht werden: teilweiser Berührungsschutz vollständiger Berührungsschutz Benutzt wurden: isolierende Tücher isolierende Formteile Keine Abdeckung angebracht, weil Entfernung zu berührbaren Teilen ..... Meter

Unterschrift: .....