

Elektrohandwerk – Arbeiten an Endstromkreisen

- ✓ — Gefährdungsbeurteilung
- ✓ —
- ✓ — Checkliste

Arbeitsstelle/Arbeitsort

Datum

Anlagenverantwortliche(r)**Arbeitsverantwortliche(r)**

Arbeitsausführende Person

Zusätzliche persönliche Schutzausrüstung

gegen elektrischen Schlag

gegen Störlichtbogen

Die fünf Sicherheitsregeln

1	Freigeschaltet	wie: LS-Schalter _____ Ampere NH-Lastschaltleiste _____ Ampere Schraubsicherungen _____ Ampere	wo: Unterverteilung Nr./ Bezeichnung _____
2	Gegen Wiedereinschalten gesichert	Sperrelement eingesetzt (in für Laien zugänglichem Bereich) Schaltsperre eingesetzt (in für Laien zugänglichem Bereich) Schild „Schalten verboten“ zusätzlich angehängt geklebt magnetisch	
3	Spannungsfreiheit allpolig festgestellt an der Arbeitsstelle	Zweipoliger Spannungsprüfer Hersteller/Typ _____ Dezentrale Einspeisung vorhanden, z. B. USV, PV, Notstromaggregat ? Ja Nein Unbekannt	
4	Geerdet und kurzgeschlossen	EuK-Vorrichtung in die NH-Sicherungsunterteile eingebaut. Kurzschlussstecker verwendet Nicht geerdet und kurzgeschlossen, weil _____	

Die fünf Sicherheitsregeln

5	Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abgedeckt	Benachbarte, unter Spannung stehende Teile sind bevorzugt freizuschalten und nur abzudecken, wenn eine Freischaltung nicht möglich ist. Mit der Abdeckung soll erreicht werden: teilweiser Berührungsschutz vollständiger Berührungsschutz Benutzt wurden: isolierende Tücher isolierende Formteile Keine Abdeckung angebracht, weil Entfernung zu berührbaren Teilen _____ Meter
---	--	---

Unterschrift: _____

BG ETEM

Berufsgenossenschaft
Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse
Gustav-Heinemann-Ufer 130
50968 Köln
Telefon: 0221 3778-0
 www.bgetem.de

Folgen Sie uns:



Bestell-Nr. S145

Unsere Medien für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz
erhalten Sie unter  medien.bgetem.de

1 · 0 · 3 – Stand: 03/22 – Alle Rechte beim Herausgeber