

## Checkliste

# Brand- und Explosionsschutz

Frage Prüfmerkmal	Staatliche Vorschriften, Unfallverhütungsvor- schriften, Regelwerke	Ja	Nein	Maßnahme/ Verantwortlich
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Gibt es Gefahren durch explosionsgefährliche Atmo- sphäre am Arbeitsplatz?	GefStoffV BGR 104 TRBS 2152	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Gibt es ein Explosionsschutzdokument?	BetrSichV § 6	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Sind Arbeitsbereiche mit Explosionsgefahr in Zonen eingeteilt worden?	BetrSichV § 5 und Anh. 3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Werden die Arbeitsmittel, Schutzsysteme, Regel- und Sicherheitseinrichtungen in den Zonen regelmä- ßig geprüft?	BetrSichV § 10, 14, 15	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Befindet sich am Arbeitsplatz nur die für den Fort- gang der Arbeit unbedingt notwendige Menge an brennbaren Flüssigkeiten?	TRGS 610 Anlage 9	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Werden brennbare Abfälle, die für die Arbeit nicht mehr benötigt werden, regelmäßig entfernt?	ArbStättV	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Sind feuergefährdete Bereiche deutlich gekenn- zeichnet und mit entsprechenden Verbotsschildern gekennzeichnet?	GefStoffV	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Werden Beschäftigte über das Rauchverbot regel- mäßig unterwiesen, halten Sie das Rauchverbot ein und wird dies kontrolliert?	GefStoffV BGV A1 § 4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Sind funktionsfähige und geeignete Feuerlöschein- richtungen in ausreichender Zahl vorhanden?	BGR 133	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Sind Feuerlöscheinrichtungen jederzeit schnell und leicht erreichbar?	BGV A1 § 22 ArbStättV	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Frage Prüfmerkmal	Staatliche Vorschriften, Unfallverhütungsvor- schriften, Regelwerke	Ja	Nein	Maßnahme/ Verantwortlich
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Sind die Stellen, an denen sich Feuerlöscheinrichtungen befinden, deutlich gekennzeichnet?	ArbStättV	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Werden Feuerlöscher mindestens alle 2 Jahre geprüft?	BGR 133	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Sind ausreichend viele Beschäftigte mit der Handhabung der Löscheinrichtungen vertraut?	BGV A1 § 22	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Sind in den Arbeitstätten Brandmeldeeinrichtungen vorhanden?	ArbSchG § 10	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Existiert ein Flucht- und Rettungsplan für den Brandfall, und ist dieser allen Mitarbeitern bekannt?	GefStoffV	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Sind Notausgänge und Rettungswege deutlich gekennzeichnet?	ArbStättV GefStoffV	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Werden Rettungswege stets freigehalten, lassen sich Notausgänge leicht öffnen?	ArbStättV GefStoffV	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Werden die Brandschutztüren stets frei gehalten, schließen sie bei Ausfall der Energieversorgung selbsttätig?	ArbStättV	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Ort, Datum: ..... Unterschrift: .....

**Berufsgenossenschaft  
Energie Textil Elektro  
Medienerzeugnisse**

Gustav-Heinemann-Ufer 130  
50968 Köln  
Telefon 0221/3778-0  
Telefax 0221/3778-1199



www.bgetem.de



facebook.com/bgetem



youtube.com/diebgtem



twitter.com/bg\_etem



instagram.com/bg\_etem



xing.to/bgetem



de.linkedin.com/company/bgetem

**Bestell-Nr. S106**

8 · 0 · 07 · 13 · 3

Alle Rechte beim Herausgeber